

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

***Le Maire de la Ville de Digne les Bains au nom
de l'Etat,***

Service prévention et Sécurité

N° 22- 882

Objet : Arrêté d'autorisation de travaux

**Modification du système de sécurité incendie
I.U.T. (Institut Universitaire de Technologie)**

Types R W – 3^{ème} catégorie

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-1 et L2212-2,

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles R143.1 à 143.47,

VU l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

VU le décret n°95.260 du 8 Mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

VU l'arrêté préfectoral 2014.204-0012 du 23 juillet 2014 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

VU l'arrêté préfectoral 2016-267-011 du 23 septembre 2016 relatif à la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité, aux Commissions d'Arrondissement et aux Commissions Communales pour la Sécurité,

CONSIDERANT l'AVIS FAVORABLE du procès-verbal n° 08-22 séance du 25 août 2022 rapport n°1 référencé sous le numéro GGR/SPR/LL/2022-773 du 07 septembre 2022 de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité contre les Risques d'Incendie et de panique dans les ERP-IGH, document ci-annexé,

CONSIDERANT l'AVIS FAVORABLE du procès-verbal de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité du 02 septembre 2022 décision n°7, document ci-annexé,

ARRETONS :

Article 1 : L'établissement l'I.U.T. (Institut Universitaire de Technologie) sis Boulevard St Jean Chrysostome à Digne-les-Bains, conformément à la demande d'autorisation de travaux n° AT 004 070 22 00034, est **autorisé** à réaliser les travaux comme mentionnés sur le procès-verbal n° 08-22 séance du 25 août 2022 rapport n°1 référencé sous le numéro GGR/SPR/LL/2022-773 du 07 septembre 2022 de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité contre les Risques d'Incendie et de panique dans les ERP-IGH, et à respecter les deux prescriptions suivantes :

1. Effecteur et faire effectuer les travaux de manière à ne pas faire courir aucun danger au public ou à apporter aucune gêne à son évacuation (GN 13).

2. Faire réceptionner l'installation du S.S.I dans les conditions définies au § 16 de la norme NFS 61 932. A cet effet, désigner une personne chargée de la coordination pour :

- Établir le dossier d'identité S.S.I , tel que prévu au § 14 de la norme précitée ;
- Faire procéder aux différents essais ;
- Organiser la visite de réception dans les conditions définies par la norme.

Les résultats de la visite de réception ainsi que l'existence du dossier d'identité du S.S.SI. devront être pris en compte dans les rapports de vérifications visés à l'article GE 9 (MS 53) ;

Article 2 : L'intéressé(e) devra se conformer aussi au procès-verbal de la Sous-Commission Départementale pour l'Accessibilité (SCDA) du 02 septembre 2022 décision n°7.

Article 3 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation, et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités.

Article 4 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire et qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.

Article 5 : Les changements de direction de l'établissement seront signalés à la commission communale de sécurité.

Article 6 : Le présent arrêté ne se substitue pas aux autorisations d'urbanisme régies par le droit des sols.

Article 7 : Cet arrêté peut faire l'objet d'une action contentieuse dans les deux mois suivant sa date de publication/affichage ou de notification par :

- recours gracieux auprès de Madame le Maire de la commune de Digne-les-Bains ;
- recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cédex 6.

En cas de notification de rejet du recours gracieux ou à l'issue du silence gardé pendant deux mois par la commune saisie du recours gracieux, un nouveau délai de 2 mois est ouvert pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil 13281 MARSEILLE Cédex 6.

Le Tribunal Administratif de Marseille peut être saisi de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique « *Télérecours citoyen* » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr.

Article 8 : Monsieur le directeur général des services, les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie, transmis à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, notifié au pétitionnaire et adressé en copie à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des territoires et à la direction départementale des services d'incendie et de secours.

Fait à Digne-les-Bains, le 15 septembre 2022

Le Maire de Digne-les-Bains au nom de l'Etat,



Patricia GRANET-BRUNELLO