

EXTRAIT
DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Le Maire de la Ville de Digne les Bains au nom de l'Etat,

Service prévention et Sécurité

N° 23-707

Objet : Arrêté d'autorisation d'ouverture après travaux

**Hôtel restaurant
Le Refuge des Sources**

Types O, N, L – 3^{ème} catégorie

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-1 et L2212-2,

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles R143.1 à 143.47,

VU l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, de la 1^{ère} à la 4^{ème} catégorie, complété par l'arrêté du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de la 5^{ème} catégorie,

VU le décret n°95.260 du 8 Mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

VU l'arrêté préfectoral 2014.204-0012 du 23 juillet 2014 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

VU l'arrêté préfectoral 2016-267-011 du 23 septembre 2016 relatif à la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité, aux Commissions d'Arrondissement et aux Commissions Communales pour la Sécurité,

CONSIDERANT l'AVIS FAVORABLE du procès-verbal de visite de la Commission Communale de sécurité référencé GGR/SPR/CR/2023-550 du 22 juin 2023 document ci-annexé,

ARRETONS :

Article 1 : L'hôtel restaurant Le Refuge des Sources sis 36 Avenue des Thermes à Digne-les-Bains **est autorisé à ouvrir** au public comme indiqué sur le procès-verbal de visite de la Commission Communale de sécurité référencé GGR/SPR/CR/2023-550 du 22 juin 2023.

Toutefois, les prescriptions mentionnées ci-dessous sont à réaliser :

1. Solliciter l'avis de la sous-commission départementale pour l'exploitation éventuelle de la temporisation de l'alarme selon les procédures internes définies et présentées lors de la visite d'ouverture ;
2. Transmettre à la commission communale de sécurité l'attestation d'accessibilité, le rapport de vérification du circuit d'extraction des buées et des graisses de la cuisine et l'attestation de levées des observations du bureau Véritas sur les équipements de gaz combustible ;
3. Equiper le salon de détecteurs automatiques d'incendie ;
4. Equiper le local SSI d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance et d'un bloc autonome portable pour intervention (BAPI) ;

5. Appliquer ou s'inspirer de l'annexe sur le traitement des eaux de piscine lors des travaux de remise en service programmés ;
6. S'assurer que les chambres constituant les espaces d'attente sécurisés sont signalées de l'extérieur (réf. Notice de sécurité projet de rénovation).

Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités.

Article 3 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire et qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences règlementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.

Article 4 : Les changements de direction de l'établissement seront signalés à la commission communale de sécurité.

Article 5 : Le présent arrêté ne se substitue pas aux autorisations d'urbanisme régies par le droit des sols.

Article 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'une action contentieuse dans les deux mois suivant sa date de publication/affichage ou de notification par :

- recours gracieux auprès de Madame le Maire de la commune de Digne-les-Bains ;
- recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, 31 Rue Jean François Leca 13235 MARSEILLE Cédex 2.

En cas de notification de rejet du recours gracieux ou à l'issue du silence gardé pendant deux mois par la commune saisie du recours gracieux, un nouveau délai de 2 mois est ouvert pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, 31 Rue Jean François Leca 13235 MARSEILLE Cédex 2.

Le Tribunal Administratif de Marseille peut être saisi de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique « *Télérecours citoyen* » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 : Monsieur le directeur général des services, les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie, transmis à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, notifié au pétitionnaire et adressé en copie à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des territoires et à la direction départementale des services d'incendie et de secours.

Fait à Digne-les-Bains, le

12 JUL. 2023

Le Maire de Digne-les-Bains au nom de l'Etat,



Patricia GRANET-BRUNELLO