Publié le 29/11/2023



ID: 004-210400701-20231120-AM231120-AR



EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Le Maire de la Ville de Digne les Bains au nom de l'Etat,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-1 et L2212-2,

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles R143.1 à 143.47,

VU l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

VU le décret n°95.260 du 8 Mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

VU l'arrêté préfectoral n° 2023-131-002 du 11 mai 2023 relatif à la composition et aux attributions de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

VU l'arrêté d'autorisation d'ouverture du 17 janvier 1986,

CONSIDERANT l'AVIS FAVORABLE de la commission communale de sécurité pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP-IGH du 16 octobre 2023, document ci-annexé,

Objet : Arrêté d'autorisation de

poursuite d'activité

N° 23-1120

LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES

Type R(h)/N - 2ème catégorie

Service prévention et Sécurité

ARRETONS:

<u>Article 1</u>: Le Lycée Pierre Gilles de Gennes sis 2 Route de Champtercier **est autorisé** à poursuivre son activité, comme indiqué sur le procès-verbal n° GGR/SPR/CR/2023-907 du 16 octobre 2023.

Toutefois les prescriptions mentionnées ci-dessous sont à respecter :

- 1. Remettre dans la circulation de l'étage du bâtiment B un extincteur sur son support d'origine ;
- 2. Stocker les matelas de sol dans un local de stockage ou à défaut dans l'aire de jeux du gymnase ;
- 3. Supprimer toute temporisation de l'alarme incendie;
- 4. Remplacer après contrôle visuel de toutes les portes de recoupement des bâtiments A.B.C de l'internat les joints d'isolation usagés ;
- 5. Remplacer le sélecteur de porte défectueux sur la porte du self-service ;
- 6. Refixer au plafond le détecteur ZDA 2.7.28 au troisième étage du bâtiment A internat;
- 7. Supprimer dans le self-service l'enrouleur électrique utilisé pour le réchauffage des sauces ;





ID: 004-210400701-20231120-AM231120-AR

- 8. Asservir à une ventouse électromagnétique la porte séparant la salle des professeurs de l'escalier qui dessert l'espace d'attente sécurisé du bâtiment B.
- Article 2: L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation, et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités.
- Article 3: Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire et qui entrainent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences règlementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.
- Article 4: Les changements de direction de l'établissement seront signalés à la commission communale de sécurité.
- Article 5: Le présent arrêté ne se substitue pas aux autorisations d'urbanisme régies par le droit des sols.
- Article 6: Cet arrêté peut faire l'objet d'une action contentieuse dans les deux mois suivant sa date de publication/affichage ou de notification par :
 - recours gracieux auprès de Madame le Maire de la commune de Digne-les-Bains ;
 - recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, 31 Rue Jean François Leca 13235 MARSEILLE Cédex 2.

En cas de notification de rejet du recours gracieux ou à l'issue du silence gardé pendant deux mois par la commune saisie du recours gracieux, un nouveau délai de 2 mois est ouvert pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, 31 Rue Jean François Leca 13235 MARSEILLE Cédex 2.

Le Tribunal Administratif de Marseille peut être saisi de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr.

Monsieur le directeur général des services, les agents de la force publique sont chargés, Article 7: chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie, transmis à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, notifié au pétitionnaire et adressé en copie à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des territoires et à la direction départementale des services d'incendie et de secours.

Fait à Digne-les-Bains, le 20 NOV. 2023

Le Maine de Digne-les-Bains au nom de l'Etat,

Hôtel de Ville Place Général de Gaulle B.P 214 04003 DIGNE-LES-BAINS Cedex www.dignelesbains.fr

Patricia GRANET-BRUNELLO